



| | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------|
| Homologatie competitie | | Tot eind seizoen | 2026 - '27 |
|  | Sporthal: A 06 a | | |
| | Sportzaal Ter Muncken | | |
| Adres: | Doorniksesteenweg | 8580 Avelgem | |

Wedstrijdomgeving terrein **1**



| CODE | | Heren promo 1 | Heren promo 2 | Heren promo 3 | Dames promo 1 | Dames promo 2 | Dames promo 3 | Dames promo 4 | JEUGD |
|---------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| A06 a-1 | Homologatienorm terrein : 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| A06 a-2 | Homologatienorm terrein : 2 | | | | | | | | |
| A06 a-3 | Homologatienorm terrein : 3 | | | | | | | | |
| A06 a-4 | Homologatienorm terrein : 4 | | | | | | | | |
| | Homologatienorm terrein : 5 | | | | | | | | |

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

| | |
|---------------------------------|--|
| * Gordijn sluiten bij wedstrijd | |
|---------------------------------|--|

Afmetingen

Zaaltype

| | | | | | | | |
|---------|------|----------|--------|----------|-----------------------|----------|---|
| Lengte: | 46 m | Breedte: | 22,9 m | Oppervl. | 1053,4 m ² | Zaaltype | 2 |
|---------|------|----------|--------|----------|-----------------------|----------|---|

| Code | T1 | T2 | T3 | T4 | Omschrijving homologatiecodes | Opmerking |
|------------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------------|
| 1 Vrije zone | C | C | C | C | Minimum 2 m naast zijlijn en achter achterlijn | |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 2 Hoogte | A | A | A | A | Minimum 6,50 m | maximum 8,4 m |
| | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 3 Verlichting | D | D | D | D | Minimum 300 LUX | |
| | 347 | 376 | 334 | 352 | | |
| 4 Vloer | B | B | B | B | Ondergrond | |
| 5 Lijnen | C | C | C | C | Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur | |
| 6 Palen/net | B | B | B | B | Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten | |
| 7 Platform Sch. | B | B | B | B | Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten | |
| 8 Kleedk.Spelers | B | B | B | B | Kleedkamers met douches | met lavabo |
| 9 Kleedk.Sch. | A | A | A | A | Kleedkamers met lavabo | met lavabo en toilet |
| 10 E.H.B.O. | B | B | B | B | Aanwezigheid van verbanddoos | E.H.B. lokaal |
| 11 Verwarming | A | A | A | A | Minimum 16°C | |
| 12 Opwarming | B | B | B | B | Opwarmingsruimte | |

Obstakels

- * Basketring bij scorebord op 2,8 meter hoog en 1,3 meter van de muur
- * Basketring aan terrein 3 en 4 op 2,6 meter hoog en 0,6 meter van de muur
- * Basketringen tegen de muur aan terrein 2 op 2,2 meter hoog en 1,1 meter van de muur
- *

Scheidsrechter

| | |
|---------|-------------------|
| nummer | |
| aantal | 1 |
| opp. | 3,2 x 5,2 = 16,64 |
| kleerh. | 30 |
| douche | |
| toilet | |
| lavabo | OK |
| sleutel | OK |
| locker | |

| | |
|---------|-------|
| nummer | |
| aantal | |
| opp. | x = 0 |
| kleerh. | |
| douche | |
| toilet | |
| lavabo | |
| sleutel | |
| locker | |

Spelers

| | |
|---------|---------------------|
| nummer | |
| aantal | 4 |
| opp. | 2,6 x 7,6 = 19,76 |
| kleerh. | >50 |
| douche | 6 per 2 kleedkamers |
| toilet | |
| lavabo | OK |
| sleutel | OK |
| locker | |

| | |
|---------|-----|
| nummer | |
| aantal | |
| opp. | = 0 |
| kleerh. | |
| douche | |
| toilet | |
| lavabo | |
| sleutel | |
| locker | |

| | |
|---------|-------|
| nummer | |
| aantal | |
| opp. | x = 0 |
| kleerh. | |
| douche | |
| toilet | |
| lavabo | |
| sleutel | |
| locker | |

| | |
|---------|-----|
| nummer | |
| aantal | |
| opp. | = 0 |
| kleerh. | |
| douche | |
| toilet | |
| lavabo | |
| sleutel | |
| locker | |

Verlichting

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 335 | 345 | 360 | 345 | 350 | 347 |
| | 305 | 330 | | 310 | 325 | 334 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

360 x 288

afstand palen

| | |
|------|------|
| 0,92 | 0,92 |
| | |
| | |
| | |
| | |

- bescherming palen OK
- netten en antennes OK
- nethoogtemeter OK
- markeerderstafel OK
- stoelen wisselerspelers OK
- ruimte voor administratie OK

scorebord hand digi

EHBO lokaal OK
 verbanddoos OK
 defibrillator OK inkom

lichtinval via