



Homologatie provinciale competitie		Tot eind seizoen	2026 - '27
	Sporthal: G 02		
	Sporthal Zomerloos		
Adres:	Sportstraat	8470 Gistel	

Wedstrijdomgeving terrein

2

4



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
	Homologatienorm terrein : 1								
G02 -2	Homologatienorm terrein : 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Homologatienorm terrein : 3								
G02 -4	Homologatienorm terrein : 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier


Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

* Gordijn sluiten bij wedstrijd

Afmetingen				Zaaltype
Lengte:	41,95 m	Breedte:	27,7 m	Oppervl. 1162,02 m ²
				6

Code		T2	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1	Vrije zone	C	C	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
		3	3		
2	Hoogte	B	B	Minimum 6,50 m	maximum 8,6 m
		7,1	7,1		
3	Verlichting	C	C	Minimum 300 LUX	regelbaar
		644	624		
4	Vloer	B	B	Ondergrond	
5	Lijnen	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6	Palen/net	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7	Platform Sch.	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8	Kleedk.Spelers	B	B	Kleedkamers met douches	met lavabo en toilet
9	Kleedk.Sch.	A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo en toilet
10	E.H.B.O.	C	C	Aanwezigheid van verbanddoos	
11	Verwarming	A	A	Minimum 16°C	
12	Opwarming	C	C	Opwarmingsruimte	



Obstakels

- * Basketringen kant tribune op 5 meter hoogte en 1,8 meter van muur
- * Basketringen tegen de muur op 3 meter hoog en 1 meter van de muur
- *
- *

Scheidsrechter

nummer	
aantal	2
opp.	2 x 2 = 4
kleerh.	2
douche	1
toilet	1
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	
aantal	6
opp.	2,7 x 6,6 = 17,82
kleerh.	50
douche	6
toilet	1
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

1						
2	600	620	800	590	610	644
3						
4	560	660	780	480	640	624
5						

afstand palen

800	x	640	0,96	0,96
780	x	624	0,95	0,95

- bescherming palen
- netten en antennes
- nethoogtemeter
- markeerderstafel
- stoelen wisselerspelers
- ruimte voor administratie

- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK

scorebord

hand digi

EHBO

- lokaal
- verbanddoos
- defibrillator

OK OK OK

lichtinval

JA via cafetaria

