



Homologatie competitie		Tot eind seizoen	2026 - '27
	Sporthal: W 01		
	De Treffer		
Adres:	Meersstraat 5	8790 Waregem	

Wedstrijdomgeving terrein

4



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
	Homologatienorm terrein :	1							
W01 -2	Homologatienorm terrein :	2							
W01 -3	Homologatienorm terrein :	3							
W01 -4	Homologatienorm terrein :	4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Homologatienorm terrein :	5							

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier

Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

* Gordijn sluiten bij wedstrijd

Afmetingen						Zaaltype			
Lengte:	52	m	Breedte:	31,8	m	Oppervl.	1653,6	m ²	3
Code	T1	T2	T3	T4	T5	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking		
1	Vrije zone			D		Minimum 2 m naast zijlijn en achter achterlijn			
				2					
2	Hoogte			B		Minimum 6,50 m	maximum 10,4 m		
				8,05					
3	Verlichting			C		Minimum 300 LUX			
				514					
4	Vloer			B		Ondergrond			
5	Lijnen			C		Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur			
6	Palen/net			B		Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten			
7	Platform Sch.			B		Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten			
8	Kleedk.Spelers			B		Kleedkamers met douches	met lavabo en toilet		
9	Kleedk.Sch.			A		Kleedkamers met lavabo			
10	E.H.B.O.			B		Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal		
11	Verwarming			A		Minimum 16°C			
12	Opwarming			B		Opwarmingsruimte			

Obstakels

* Basketringen op terrein 4 op 1,45 meter van de muur

Scheidsrechter

nummer	
aantal	1
opp.	3,2 x 5,2 = 16,64
kleerh.	30
douche	
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	
aantal	6
opp.	2,5 x 7,05 = 17,625
kleerh.	<50
douche	6
toilet	1
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	= 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	= 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

1					
2					
3					
4	520	515	525	500	510
	630	650		670	610
5					

525 x 420

afstand palen

0,9	0,9

- bescherming palen
- netten en antennes
- nethoogtemeter
- markeerderstafel
- stoelen wisselerspelers
- ruimte voor administratie

- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK

scorebord

hand digi

- EHBO lokaal
- verbanddoos
- defibrillator

- OK
- OK
- OK

lichtinval

via