




Sporthal: A 02 a		
Sport Vlaanderen Brugge		
Adres:	Nijverheidsstraat 112	8310 Assebroek

Wedstrijdomgeving terrein 1



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
A02 a-1	Homologatienorm terrein : 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
A02 a-2	Homologatienorm terrein : 2								
	Homologatienorm terrein : 3								
A02 a-4	Homologatienorm terrein : 4								
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier  
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

### Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)


\* OPSLAGZONE: op 5,5 meter van achterlijn (kant venster)  
\* VERLICHTING: hoogste stand

### Afmetingen

### Zaaltype

Lengte:	30,6 m	Breedte:	24 m	Oppervl.	734,4 m <sup>2</sup>	Zaaltype	4
---------	--------	----------	------	----------	----------------------	----------	---

Code	T1	T2	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1 Vrije zone	B	E	E	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
	5,5	4			
2 Hoogte	C	C	C	Minimum 6,50 m	maximum 7,9 m
	6,5	6,5	6,5		
3 Verlichting	C	C	C	Minimum 300 LUX	regelbaar
	562	648	631		
4 Vloer	B	B	B	Ondergrond	
5 Lijnen	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6 Palen/net	B	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7 Platform Sch.	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8 Kleedk.Spelers	A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo en toilet
9 Kleedk.Sch.	A	A	A	Kleedkamers met douche	met toilet
10 E.H.B.O.	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal
11 Verwarming	A	A	A	Minimum 16°C	
12 Opwarming	C	C	C	Opwarmingsruimte	



Obstakels

\*  
\*  
\*  
\*

Scheidsrechter

nummer	
aantal	5
opp.	1,9 x 2,8 = 5,32
kleerh.	12
douche	1
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	
aantal	16
opp.	3 x 6,25 = 18,75
kleerh.	>50
douche	6
toilet	
lavabo	OK
sleutel	
locker	OK

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

afstand palen

1	530	520	640	540	580	562
	565	530		570	560	559
2	580	640	790	580	650	648
3						
4	620	540	780	660	555	631
5						

640	x	512	0,91	0,91
790	x	632	0,88	0,88
780	x	624	0,89	0,89

- bescherming palen  OK
- netten en antennes  OK
- nethoogtemeter  OK
- markeerderstafel  OK
- stoelen wisselerspelers  OK
- ruimte voor administratie  OK

scorebord  hand  digi

EHBO lokaal  OK  
 verbanddoos  OK  
 defibrillator  OK

lichtinval  JA via    zijkant