

# Homologatie provinciale competitie

Tot eind seizoen

2024 - '25



**Sporthal: D 01**

**Gaverhal**

Adres:


V. de Solarstraat 30

8540 Deerlijk

Wedstrijdomgeving terrein

2

4



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
	Homologatienorm terrein : 1								
D01 a-2	Homologatienorm terrein : 2						OK	OK	OK
	Homologatienorm terrein : 3								
D01 a-4	Homologatienorm terrein : 4						OK	OK	OK
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier

Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

## Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

\* OPSLAGZONE: op 3 m. langs beide kanten van achterlijn op beide terreinen

\* TOESCHOUWERS: op terrein 2 op 3 meter van de zijlijn


\* TOESCHOUWERS: op terrein 4 op 3,5 meter van de zijlijn

## Afmetingen

Zaaltype

Lengte:	39,6 m	Breedte:	27,9 m	Oppervl.	1104,84 m <sup>2</sup>	6
---------	--------	----------	--------	----------	------------------------	---

Code		T2	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1	Vrije zone	D	D	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
		3   2	3   2		
2	Hoogte	C	C	Minimum 6,50 m	maximum 8,9 m
		6,7	6,7		
3	Verlichting	E	D	Minimum 300 LUX	
		393	411		
4	Vloer	E	D	Ondergrond	
5	Lijnen	C	C	Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6	Palen/net	B	B	Vaste palen van max. 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7	Platform Sch.	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8	Kleedk.Spelers	B	B	Kleedkamers met douches	
9	Kleedk.Sch.	A	A	Kleedkamers met douche	
10	E.H.B.O.	C	C	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal
11	Verwarming	A	A	Minimum 16°C	
12	Opwarming	C	C	Opwarmingsruimte	



Obstakels

\*  
\*  
\*  
\*

Scheidsrechter

nummer	
aantal	1
opp.	2 x 2 = 4
kleerh.	6
douche	OK
toilet	
lavabo	
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	1 t/m4
aantal	4
opp.	3,6 x 3,9 = 14,04
kleerh.	24
douche	4
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	= 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	5 en 6
aantal	2
opp.	2,9 x 5,6 = 16,24
kleerh.	35
douche	5
toilet	OK
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	= 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

1					
2	350	425	400	390	400
3					
4	455	405	400	400	395
5					

afstand palen

425	x	340	0,93 0,93
455	x	364	

- bescherming palen
- netten en antennes
- nethoogtemeter
- markeerderstafel
- stoelen wisselerspelers
- ruimte voor administratie

OK  
OK  
OK  
OK  
OK  
OK

scorebord

hand digi

EHBO

- lokaal
- verbanddoos
- defibrillator

OK  
OK  
OK

lichtinval

via