


Homologatie provinciale competitie		Tot eind seizoen	2024 - '25
	Sporthal: D 06 b		
	De Pluimen		
Adres:	Pluimstraat 18	8600 Diksmuide	

Wedstrijdomgeving terrein 1 | | | | 4 | | | |



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
D06 b-1	Homologatienorm terrein : 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
D06 b-2	Homologatienorm terrein : 2								
D06 b-3	Homologatienorm terrein : 3								
D06 b-4	Homologatienorm terrein : 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Homologatienorm terrein : 5								


Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

* GORDIJN: sluiten
* TOESCHOUWERS: op verdiep

Afmetingen						Zaaltype
Lengte:	47,8	m	Breedte:	32	m	Oppervl. 1529,6 m ²
						Zaaltype 2

Code	T1	T2	T3	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1 Vrije zone	B	D	D	D	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
	6	6	6	2		
2 Hoogte	B	B	B	B	Minimum 6,50 m	maximum 14,7 m
	7,6	7,6	7,6	7,6		
3 Verlichting	D	D	D	D	Minimum 300 LUX	
	441	414	436	439		
4 Vloer	B	B	B	B	Ondergrond	
5 Lijnen	C	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6 Palen/net	B	B	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7 Platform Sch.	B	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8 Kleedk.Spelers	A	A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo
9 Kleedk.Sch.	A	A	A	A	Kleedkamers met douche	
10 E.H.B.O.	B	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal
11 Verwarming	A	A	A	A	Minimum 16°C	
12 Opwarming	B	B	B	B	Opwarmingsruimte	



Obstakels

*
*
*
*

Scheidsrechter

nummer	
aantal	2
opp.	3 x 3,35 = 10,05
kleerh.	10
douche	1
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x [] = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer		1 t/m 6
aantal	6	
opp.	3,5 x 6,1 = 21,35	
kleerh.	<50	
douche	7	gezamenlijk
toilet		
lavabo	OK	
sleutel	OK	
locker		

nummer	
aantal	
opp.	[] = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x [] = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	[] = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

1	425	470	420	420	470	441
	430	450		460	410	439
2	420	400	420	430	400	414
	390	360		460	360	404
3	440	430	470	425	415	436
	415	390		400	410	422
4	450	445	480	400	420	439
	425	445		370	430	429
5						

afstand palen

470	x	376	0,9	0,9
430	x	344	0,9	0,9
470	x	376	0,9	0,9
480	x	384	0,9	0,9

- bescherming palen OK
- netten en antennes OK
- nethoogtemeter OK
- markeerderstafel OK
- stoelen wisselerspelers OK
- ruimte voor administratie OK

scorebord hand digi

EHBO lokaal OK
 verbanddoos OK
 defibrillator OK inkom

lichtinval JA via koepel