



Homologatie provinciale competitie		Tot eind seizoen	2024 - '25
	Sporthal: K 05 a		
	Gemeentelijke Sporthal		
Adres:	Belhuttestraat 40	8680 Koekelare	

Wedstrijdomgeving terrein		2	4
---------------------------	--	---	---



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
K05 a-1	Homologatienorm terrein : 1								
K05 a-2	Homologatienorm terrein : 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
K05 a-3	Homologatienorm terrein : 3								
K05 a-4	Homologatienorm terrein : 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier
 Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)	
* GORDIJN: sluiten	
* TOESCHOUWERS: enkel oversteek naar tribunes wanneer spel stil ligt	
* TOESCHOUWERS: GEEN doorgang via cafetaria	

Afmetingen						Zaaltype			
Lengte:	41,6	m	Breedte:	22	m	Oppervl.	915,2	m ²	1
Code	T1	T2	T3	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking			
1	Vrije zone	C	D	F	D	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn			
		2	2		2	2			
2	Hoogte	B	D	B	D	Minimum 6,50 m	maximum 8,15 m		
		7,1	6,2	7,1	6,2				
3	Verlichting	D	C	D	C	Minimum 300 LUX			
		466	508	492	517				
4	Vloer	A	A	A	A	Ondergrond			
5	Lijnen	C	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur			
6	Palen/net	B	B	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten			
7	Platform Sch.	B	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten			
8	Kleedk.Spelers	A	A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo		
9	Kleedk.Sch.	A	A	A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo		
10	E.H.B.O.	B	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal		
11	Verwarming	A	A	A	A	Minimum 16°C			
12	Opwarming	B	B	B	B	Opwarmingsruimte			