



Homologatie provinciale competitie		Tot eind seizoen	2024 - '25
	Sporthal: K 02 a		
	De Lange Munte		
Adres:	Bad Godesbrglaan 22	8500 Kortrijk	

Wedstrijdomgeving terrein

3



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
	Homologatienorm terrein : 1								
K09 a-2	Homologatienorm terrein : 2								
K09 a-3	Homologatienorm terrein : 3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
K09 a-4	Homologatienorm terrein : 4								
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'


Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

* SPELERSBANKEN: op 4,5 meter van de zijlijn
* TOESCHOUWERS: op 7 meter van de zijlijn

Afmetingen

Zaaltype

Lengte:	52,8 m	Breedte:	32 m	Oppervl.	1689,6 m ²	Zaaltype	3
Code	T1	T2	T3	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking	
1 Vrije zone		B	D	D	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn		
		7	3				
2 Hoogte		B	B	B	Minimum 6,50 m	maximum 7,7 m	
		7,3	7,3	7,3			
3 Verlichting		D	C	D	Minimum 300 LUX		
		423	654	436			
4 Vloer		A	A	A	Ondergrond		
5 Lijnen		C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur		
6 Palen/net		B	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten		
7 Platform Sch.		B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten		
8 Kleedk.Spelers		A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo	
9 Kleedk.Sch.		A	A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo	
10 E.H.B.O.		B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal	
11 Verwarming		A	A	A	Minimum 16°C		
12 Opwarming		B	B	B	Opwarmingsruimte		



Obstakels

- * Overbouw op 2,8 meter
- * Breedte overbouw: 2,2 meter
- *
- *

Scheidsrechter

nummer	
aantal	1
opp.	3,2 x 5,2 = 16,64
kleerh.	30
douche	
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	1 t/m 4
aantal	4
opp.	2,5 x 7,9 = 19,75
kleerh.	30
douche	6
toilet	2
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	OK

nummer	7 & 8
aantal	2
opp.	2,9 x 7,9 = 22,91
kleerh.	30
douche	6
toilet	2
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	OK

nummer	5 & 6
aantal	2
opp.	2,9 x 7,9 = 22,91
kleerh.	30
douche	6
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	OK

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

1					
2	430	425	410	430	420
3	710	720	560	680	600
4	710	660		710	690
5	450	420	420	460	430

430 x 344
720 x 576
460 x 368

afstand palen

0,9	0,9
0,9	0,9
0,92	0,92

- bescherming palen
- netten en antennes
- nethoogtemeter
- markeerderstafel
- stoelen wisselerspelers
- ruimte voor administratie

OK
OK
OK
OK
OK
OK

scorebord

hand digi

- EHBO lokaal
- verbanddoos
- defibrillator

OK
OK
OK

lichtinval

via