


	Sporthal: K 039 b	
	De Lange Munte	
	Adres: Bad Godesberlaan 22	8500 Kortrijk

Wedstrijdomgeving terrein



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
D03 b-1	Homologatienorm terrein : 1								
D03 b-2	Homologatienorm terrein : 2								
D03 b-3	Homologatienorm terrein : 3								
D03 b-4	Homologatienorm terrein : 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
D03 b-5	Homologatienorm terrein : 5								


Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

* TRIBUNE: volledig uitgeschoven

Afmetingen						Zaaltype				
Lengte:	46	m	Breedte:	44	m	Oppervl.	2024	m ²	Zaaltype	6

Code	T1	T2	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1 Vrije zone		B	B	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
	7	3	7		
2 Hoogte		A	A	Minimum 6,50 m	maximum 12 m
		9,4	9,4		
3 Verlichting		C	B	Minimum 300 LUX	
		565	882		
4 Vloer		A	A	Ondergrond	
5 Lijnen		C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6 Palen/net		B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7 Platform Sch.		B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8 Kleedk.Spelers		A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo en toilet
9 Kleedk.Sch.		A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo en toilet
10 E.H.B.O.		B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal
11 Verwarming		A	A	Minimum 16°C	
12 Opwarming		B	B	Opwarmingsruimte	



Obstakels

- * Verwarming op 2,45 meter hoogte en 1,1 meter van muur
- * Doelen aan muur
- *
- *

Scheidsrechter

nummer	
aantal	1
opp.	3,2 x 5,2 = 16,64
kleerh.	30
douche	
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	
aantal	1
opp.	3,2 x 5,2 = 16,64
kleerh.	30
douche	6 gezamenlijk
toilet	1
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	OK

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

1						
2	610	545	555	600	515	565
	610	520		610	495	562
3						
4	860	850	890	850	960	882
	860	870		900	890	881
5						

afstand palen

605	x	484		0,95	0,95
960	x	768		0,95	0,95

- bescherming palen
- netten en antennes
- nethoogtemeter
- markeerderstafel
- stoelen wisselerspelers
- ruimte voor administratie

- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK

scorebord

hand digi

- EHBO lokaal
- verbanddoos
- defibrillator

- OK
- OK
- OK

INKOM

lichtinval

JA via koepel