




Sporthal : 02		
Gemeentelijke Sporthal		
Adres:	Sint-Eloois-Winkelstraat 76	8880 Ledegem

Wedstrijdomgeving terrein

2 3 4



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
L02 -1	Homologatienorm terrein : 1								
L02 -2	Homologatienorm terrein : 2						OK	OK	OK
L02 -3	Homologatienorm terrein : 3								TOT U 13
L02 -4	Homologatienorm terrein : 4		OK	OK		OK	OK	OK	OK
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

TERREIN 3 GEBRUIKEN VOOR JEUGD U 11 EN U 13	<ul style="list-style-type: none"> * OPSLAGZONE: op 1,5 meter van achterlijn (kant inkom) * SCHEIDINGSWANDEN: tussen de terreinen 2 en 3 plaatsen op 2,25 m van zijlijn * SCHEIDINGSWANDEN: tussen de terreinen 3 en 4 plaatsen op 1 m van zijlijn terrein 3 * TOESCHOUWERS: op banken of stoelen
--	---

Afmetingen

Zaaltype

Lengte:	42 m	Breedte:	22,4 m	Oppervl.	940,8 m ²	Zaaltype	2
---------	------	----------	--------	----------	----------------------	----------	---

Code	T1	T2	T3	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1 Vrije zone	C	F	F	E	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
	1,5	1		1,5		
2 Hoogte	B	B	B	B	Minimum 6,50 m	maximum 9,8 m
	7	7	7	7		
3 Verlichting	C	D	D	D	Minimum 300 LUX	
	511	441	493	496		
4 Vloer	B	B	B	B	Ondergrond	
5 Lijnen	C	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6 Palen/net	B	B	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7 Platform Sch.	B	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8 Kleedk.Spelers	A	A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo
9 Kleedk.Sch.	A	A	A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo
10 E.H.B.O.	B	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal
11 Verwarming	A	A	A	A	Minimum 16°C	
12 Opwarming	C	C	C	C	Opwarmingsruimte	