


Wedstrijdomgeving terrein		Homologatie provinciale competitie	
1 2		De Barloke Slijpsesteenweg 28 8432 Leffinge	
KON. VOLLEYBALCLUB JUMPERS MIDDELKERKE		Geldig tot eind 2025	
Sporthal L 03			



Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier

Elke wijziging tegenover dit formulier dient aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

	L03 a-1	L03 a-2					
Heren promo 1	OK	OK					
Heren promo 2	OK	OK					
Heren promo 3	OK	OK					

Dames promo 1	OK	OK					
Dames promo 2	OK	OK					
Dames promo 3	OK	OK					
Dames promo 4	OK	OK					

Jeugd t/m U15	OK	OK					
Jeugd U13							
Jeugd U11							
Volley toer							

Lengte:	49,7	m
Breedte:	17,6	m
Oppervl.	874,72	m²

Zaaltype	5
----------	---

maximum hoogte	9,05	m
----------------	------	---



Code		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
1	Vrije zone	D	D					
		3,5	2	2	2			
2	Hoogte	B	B					
		7,25	7,25					
3	Verlichting	D	D					
		415	410					
4	Vloer	B	B					
5	Lijnen	C	C					
6	Palen/net	B	B					
7	Platform Sch.	B	B					
8	Kleedk.Spelers	A	A					
9	Kleedk.Sch.	A	A					
10	E.H.B.O.	B	B					
11	Verwarming	A	A					
12	Opwarming	B	B					

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)	
* GORDIJN: sluiten	
* OPSLAGZONE: op 2 meter van achterlijn op terrein 2 (kant gordijn)	

GEEN ALCOHOLISCHE DRANKEN IN DE ZAAL	
GEEN DRANKEN IN GLASVERPAKKING IN DE ZAAL	

AFSTAND PALEN

1		
2	0,92	0,92
3	0,92	0,92
4		
5		
6		
7		
bescherming palen		OK
netten en antennes		OK
nethoogtemeter		OK

VERLICHTING

1	425	450	470	330	400	415	470	376
2	450	410	430	410	350	410	450	360
3								
4								
5								
6								
7								

Obstakels

- * 2 basketringen aan plafond op 7 meter hoogte
- * Verwarming op 4,45 meter hoogte en 2 meter van de muur
- *
- *

Scheidsrechterlokaal

nummer	1	2		
opp.	2,2	x	2,4	= 5,28
kleerh.	8			
douche	OK			
toilet				
lavabo	OK			
sleutel	OK			
locker				

Kleedkamer spelers

nummer	1	2	3	4
opp.	3,2	x	6	= 19,2
kleerh.	>50			
douche	4			
toilet				
lavabo	OK			
sleutel	OK			
locker				

nummer				
opp.		x		= 0
kleerh.				
douche				
toilet				
lavabo				
sleutel				
locker				

nummer				
opp.		x		= 0
kleerh.				
douche				
toilet				
lavabo				
sleutel				
locker				

nummer				
opp.		x		= 0
kleerh.				
douche				
toilet				
lavabo				
sleutel				
locker				

markeerderstafel	OK		lokaal	OK
stoelen wisselerspelers	OK	EHBO	verbanddoos	OK
ruimte voor administratie			defibrillator	OK

lichtinval ☒ JA via ☐ koepel ☐

scorebord ☐ digi ☐ hand ☐

