



Homologatie provinciale competitie		Tot eind seizoen	2024 - '25
	Sporthal: L 03 a		
	De Barloke		
Adres:	Slijpsesteenweg 28	8432 Leffinge	

Wedstrijdomgeving terrein **1** **3**



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
L03 a-1	Homologatienorm terrein : 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Homologatienorm terrein : 2								
L03 a-3	Homologatienorm terrein : 3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Homologatienorm terrein : 4								
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of anderszels vermeld op dit homologatieformulier
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

- * GORDIJN: sluiten
- * OPSLAGZONE: op 2 meter van achterlijn op terrein 3 (kant gordijn)

Afmetingen

Zaaltype

Lengte:	49,7 m	Breedte:	17,6 m	Oppervl.	874,72 m ²	Zaaltype	5
Code	T1	T3	Omschrijving homologatiecodes			Opmerking	
1 Vrije zone	D	D	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn				
	3,5	2	2	2			
2 Hoogte	B	B	Minimum 6,50 m			maximum 9,05 m	
	7,25	7,25					
3 Verlichting	D	E	Minimum 300 LUX				
	400	390					
4 Vloer	B	B	Ondergrond				
5 Lijnen	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur				
6 Palen/net	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten				
7 Platform Sch.	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten				
8 Kleedk.Spelers	B	B	Kleedkamers met douches			met lavabo en toilet	
9 Kleedk.Sch.	A	A	Kleedkamers met douche			met toilet	
10 E.H.B.O.	C	C	Aanwezigheid van verbanddoos			E.H.B.O. lokaal	
11 Verwarming	A	A	Minimum 16°C				
12 Opwarming	C	C	Opwarmingsruimte				