

Elke wijziging tegenover dit formulier dient aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Jeugd t/m U15	OK					
Jeugd U13						
Jeugd U11						
Volley toer						

Code		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
1	Vrije zone	C						
		6	3,5					
2	Hoogte	B						
		7						
3	Verlichting	C						
		673						
4	Vloer	B						
5	Lijnen	C						
6	Palen/net	B						
7	Platform Sch.	B						
8	Kleedk.Spelers	A						
9	Kleedk.Sch.	A						
10	E.H.B.O.	B						
11	Verwarming	A						
12	Opwarming	B						

maximum hoogte	8,1 m
-------------------	-------



*** OPSLAGZONE: op 6 meter van achterlijn**

* **TOESCHOUWERS:** via publiekszone naar terrein 1

homologatie opgemaakt door Eric Soete op 4/02/2025

AFSTAND PALEN

1	0,9	0,9
2	0,9	0,9
3	0,9	0,9
4	0,9	0,9
5		
6		
7		

bescherming palen OK
netten en antennes OK
nethoogtemeter OK

VERLICHTING gem. hoogste waarde 20%

1	739	673	599	675	680	673	739	591
2	508	495		597	589	617		
3	552	479	592	552	516	538	592	474
4	489	734	733	572	479	601	734	587
5	591	604	632	595	559	596	632	506
6								
7								

Obstakels

*
*
*
*

Scheidsrechterlokaal	
nummer 1 2 	
opp. 2,5 x 3 = 7,5	
kleerh. 4	
douche OK	
toilet OK	
lavabo OK	
sleutel OK	
locker 	

Kleedkamer spelers	
nummer 1 2 3 4	nummer
opp. 4,3 x 5 = 21,5	opp. x = 0
kleerh. >50	kleerh.
douche 4	douche
toilet 	toilet
lavabo 	lavabo
sleutel OK	sleutel
locker 	locker
nummer 	nummer
opp. x = 0	opp. x = 0
kleerh. 	kleerh.
douche 	douche
toilet 	toilet
lavabo 	lavabo
sleutel 	sleutel
locker 	locker

markeerderstafel OK		lokaal OK
stoelen wisselspelers OK	EHBO	verbanddoos OK
ruimte voor administratie 		defibrillator OK
lichtinval 	JA via koepel zijkant	
scorebord 	digi hand	

