



Sporthal: M 01

Gemeentelijke Sporthal


Adres:

Gymnasiastraat

8510 Marke

Wedstrijdomgeving terrein

1



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
M01 -1	Homologatienorm terrein : 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M01 -2	Homologatienorm terrein : 2								
M01 -3	Homologatienorm terrein : 3								
M01 -4	Homologatienorm terrein : 4								
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier

Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

GEEN ALCOHOLISCHE DRANKEN IN DE ZAAL

GEEN DRANKEN IN GLAZEN VERPAKKING IN DE ZAAL

* OPSLAGZONE: op 6 meter van achterlijn (kant terrein 2)

* SCHEIDINGSWANDEN: plaatsen aan de zijlijn van terrein 2

Afmetingen

Zaaltype

Lengte:	41,9 m	21,8	25,7 m	Oppervl.	1076,83 m ²	Zaaltype	2
Code	T1	T2	T3	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking	
1 Vrije zone	D	F	F	F	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn		
	3						
2 Hoogte	B	B	B	B	Minimum 6,50 m	maximum 9,6 m.	
	7	7,1	7,1	7			
3 Verlichting	D	C	C	C	Minimum 300 LUX		
	494	359	418	382			
4 Vloer	B	B	B	B	Ondergrond		
5 Lijnen	C	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur		
6 Palen/net	B	B	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten		
7 Platform Sch.	B	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten		
8 Kleedk.Spelers	A	A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo	
9 Kleedk.Sch.	A	A	A	A	Kleedkamers met douche		
10 E.H.B.O.	B	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal	
11 Verwarming	A	A	A	A	Minimum 16°C		
12 Opwarming	C	C	C	C	Opwarmingsruimte		