



Homologatie provinciale competitie		Tot eind seizoen	2024 - '25
	Sporthal:	M 03	
	De Steiger		
Adres:	Waalvest	8930 Menen	

Wedstrijdomgeving terrein				2	4		
---------------------------	--	--	--	---	---	--	--



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
M03 -1	Homologatienorm terrein : 1								
M03 -2	Homologatienorm terrein : 2		OK	OK		OK	OK	OK	OK
M03 -3	Homologatienorm terrein : 3								
M03 -4	Homologatienorm terrein : 4		OK	OK		OK	OK	OK	OK
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier  
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

**Algemene Informatie** (te respecteren tijdens de wedstrijden)

- \* AFBAKENING TOESCHOUWERS: plaatsen volgens tekening
- \* OPSLAGZONE: op 1,8 meter van achterlijn (kant cafetaria)
- \* SCHEIDINGSWANDEN: tussen de terreinen plaatsen
- \* SCHEIDINGSWANDEN: tussen tribune en muur
- \* TOESCHOUWERS: **GEEN** toeschouwers op onderste zitgedeelte

**Afmetingen**

Lengte:	41,7 m	Breedte:	22,4 m	Oppervl.	934,08 m <sup>2</sup>	Zaaltype	1
---------	--------	----------	--------	----------	-----------------------	----------	---

Code	T1	T2	T3	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1 Vrije zone	A	E	E	E	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
	1,8	1,5	1,8	1,5		
2 Hoogte	A	A	A	A	Minimum 6,50 m	maximum 10,4
	9,05	9,05	9,05	9,05		
3 Verlichting	A	A	A	A	Minimum 400 LUX	
	1122	1079,8	1029,8	1053		
4 Vloer	A	A	A	A	Ondergrond	
5 Lijnen	C	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6 Palen/net	B	B	B	B	Vaste palen van max. 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7 Platform Sch.	B	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8 Kleedk.Spelers	A	A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo en toilet
9 Kleedk.Sch.	A	A	A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo en toilet
10 E.H.B.O.	B	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal
11 Verwarming	A	A	A	A	Minimum 16°C	
12 Opwarming	B	B	B	B	Opwarmingsruimte	