
	Sporthal: O 02	
	Leiland	
	Adres:	G. Gezellestraat 8710 Ooigem

Wedstrijdomgeving terrein 1




CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
O02 -1	Homologatienorm terrein : 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
O02 -2	Homologatienorm terrein : 2								
O02 -3	Homologatienorm terrein : 3								
O02 -4	Homologatienorm terrein : 4								
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier  
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

\* OPSLAGZONE: op 3 meter van achterlijn

Afmetingen						Zaaltype				
Lengte:	42,2	m	Breedte:	21,9	m	Oppervl.	924,18	m <sup>2</sup>	Zaaltype	2

Code	T1	T2	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking	
1	Vrije zone	C	D	D	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
		3	3			
2	Hoogte	B	B	B	Minimum 6,50 m	maximum 8 m
		7,1	7,1	7,1		
3	Verlichting	E	D	D	Minimum 300 LUX	
		456	475	466		
4	Vloer	B	B	B	Ondergrond	
5	Lijnen	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6	Palen/net	B	B	B	Vaste palen van max. 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7	Platform Sch.	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8	Kleedk.Spelers	A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo en toilet
9	Kleedk.Sch.	A	A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo en toilet
10	E.H.B.O.	C	C	C	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal
11	Verwarming	A	A	A	Minimum 16°C	
12	Opwarming	C	C	C	Opwarmingsruimte	



Obstakels

\*  
\*  
\*  
\*

Scheidsrechter

nummer	
aantal	3
opp.	2,1 x 2,8 = 5,88
kleerh.	10
douche	1
toilet	1
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	
aantal	6
opp.	3 x 7,2 = 21,6
kleerh.	>50
douche	6 gezamenlijk
toilet	1
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	OK

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

1	460	420	490	505	403	456
	450	420		510	440	455
2	475	480	440	490	490	475
3	480	480	440	490	480	474
4	480	420	530	470	430	466
5						

afstand palen

490	x	392	0,9	0,9
490	x	392	0,9	0,9
490	x	392	0,9	0,9
530	x	424	0,9	0,9

- bescherming palen  OK
- netten en antennes  OK
- nethoogtemeter  OK
- markeerderstafel  OK
- stoelen wisselers  OK
- ruimte voor administratie  OK

scorebord  hand  digi

- EHBO lokaal  OK
- verbanddoos  OK
- defibrillator  OK

lichtinval  JA via  koepel