



Homologatie provinciale competitie		Tot eind seizoen	2024 - '25
	Sporthal: O 07		
	De Valkaart		
Adres:	A. Rodenbachstraat 42	8020 Oostkamp	

Wedstrijdomgeving terrein		2	3	4	
---------------------------	--	---	---	---	--



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
	Homologatienorm terrein : 1								
O07 -2	Homologatienorm terrein : 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
O07 -3	Homologatienorm terrein : 3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
O07 -4	Homologatienorm terrein : 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Homologatienorm terrein : 5								


Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier
 Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

hier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

- * GORDIJN: sluiten
- * OPSLAGZONE: op 4 meter langs beide kanten van achterlijn op terrein 2 en 3

Afmetingen						Zaaltype			
Langte:	53,4	m	Breedte:	32	m	Oppervl.	1708,8	m ²	3

Code	T1	T2	T3	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1	Vrije zone	D	D	D	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
2	Hoogte	B	B	B	Minimum 6,50 m	maximum 8,6 m
3	Verlichting	C	D	C	Minimum 300 LUX	regelbaar
4	Vloer	B	B	B	Ondergrond	
5	Lijnen	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6	Palen/net	B	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7	Platform Sch.	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8	Kleedk.Spelers	B	B	B	Kleedkamers met douches	met lavabo
9	Kleedk.Sch.	A	A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo
10	E.H.B.O.	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal
11	Verwarming	A	A	A	Minimum 16°C	
12	Opwarming	C	C	C	Opwarmingsruimte	



Obstakels

- * Uitbouw naar baskettribune op 5,5 meter van de achterlijn en op 1,9 meter hoogte
- * Basketringen tegen de muur op 4 meter hoogte en 2 meter van de muur af
- *
- *

Scheidsrechter

nummer	
aantal	3
opp.	2,7 x 3 = 8,1
kleerh.	3
douche	OK
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	1 & 2	
aantal	2	
opp.	3,9 x 6,2 = 24,18	
kleerh.	>50	
douche	6	per 2 kleedkamers
toilet	OK	
lavabo	OK	
sleutel	OK	
locker		

nummer	5 & 6	
aantal	2	
opp.	2,4 x 6,6 = 15,84	
kleerh.	>50	
douche	6	per 2 kleedkamers
toilet	OK	
lavabo	OK	
sleutel	OK	
locker		

nummer	3 & 4	
aantal	2	
opp.	2,6 x 7 = 18,2	
kleerh.	>50	
douche	6	per 2 kleedkamers
toilet	OK	
lavabo	OK	
sleutel	OK	
locker		

nummer	7 & 8	
aantal	2	
opp.	2 x 6,3 = 12,6	
kleerh.	>50	
douche	6	per 2 kleedkamers
toilet	OK	
lavabo	OK	
sleutel	OK	
locker		

Verlichting

1						
2	610	640	660	630	625	633
3	625	620	640	625	630	628
4	620	640	645	630	630	633
5						

afstand palen

660	x	528		0,98	0,98
640	x	512		0,98	0,98
645	x	516		0,98	0,98

- bescherming palen OK
- netten en antennes OK
- nethoogtemeter OK
- markeerderstafel OK
- stoelen wisselerspelers OK
- ruimte voor administratie OK

scorebord hand

- EHBO lokaal OK
- verbanddoos OK
- defibrillator OK

lichtinval JA via koepel cafetaria