



Sporthal: R 05

Weimeersen


Adres:

Rollegemkerkstraat 65 A

8510 Rollegem

Wedstrijdomgeving terrein

1



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
R05-1	Homologatienorm terrein : 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
R05-2	Homologatienorm terrein : 2								
R05-3	Homologatienorm terrein : 3								
R05-4	Homologatienorm terrein : 4								
	Homologatienorm terrein : 5								


Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier

Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

* GORDIJN: sluiten

Afmetingen						Zaaltype				
Lengte:	42,7	m	Breedte:	23,6	m	Oppervl.	1007,72	m ²		2
Code	T1	T2	T3	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking				
1	Vrije zone	B				Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn				
		6	3							
2	Hoogte	A	A	A	A	Minimum 6,50 m	maximum 9,4 m			
		7	7	7	7					
3	Verlichting	D	D	D	D	Minimum 300 LUX				
		556	546	396	374					
4	Vloer	A	A	A	A	Ondergrond				
5	Lijnen	C	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur				
6	Palen/net	B	B	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten				
7	Platform Sch.	B	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten				
8	Kleedk.Spelers	A	A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo en toilet			
9	Kleedk.Sch.	A	A	A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo en toilet			
10	E.H.B.O.	B	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal			
11	Verwarming	A	A	A	A	Minimum 16°C				
12	Opwarming	B	B	B	B	Opwarmingsruimte				



Obstakels

*
*
*
*

Scheidsrechter

nummer	
aantal	2
opp.	2,7 x 3,6 = 9,72
kleerh.	4
douche	1
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	
aantal	4
opp.	2,7 x 7,2 = 19,44
kleerh.	30
douche	6
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

1	560	580	570	650	420	556
2	460	640	700	440	490	309
3	320	310	570	480	300	546
4	500	230	500	450	190	396
5						374

afstand palen

650	x	520	0,9	0,9
700	x	560	0,9	0,9
570	x	456	0,9	0,9
500	x	400	0,93	0,93

- bescherming palen OK
- netten en antennes OK
- nethoogtemeter OK
- markeerderstafel OK
- stoelen wisselerspelers OK
- ruimte voor administratie OK

scorebord hand digi

EHBO lokaal OK
 verbanddoos OK
 defibrillator OK

lichtinval JA via koepel cafetaria