



Sporthal: S 04

Gemeentelijke Sporthal

Adres:


Dorpsplein 17 a

8880 Sint-Eloois-Winkel

Wedstrijdomgeving terrein

1

2



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
S04 -1	Homologatienorm terrein : 1						OK	OK	OK
S04 -2	Homologatienorm terrein : 2								TOT U 13
S04 -3	Homologatienorm terrein : 3								
S04 -4	Homologatienorm terrein : 4								
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)


TERREIN 2 GEBRUIKEN VOOR JEUGD U 11 EN U 13	* OPSLAGZONE: op 5 meter van achterlijn op terrein 1 (kant wanden) * SCHEIDINGSWANDE: tussen terrein 1 en 2 plaatsen
---	---

Afmetingen

Zaaltype

Lengte:	42 m	Breedte:	23 m	Oppervl.	966 m ²	Zaaltype	2
---------	------	----------	------	----------	--------------------	----------	---

Code	T1	T2	T3	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1 Vrije zone	B	F	F	E	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
	5	3				
2 Hoogte	D	D	D	D	Minimum 6,50 m	maximum 8,8 m
	6	6	6	6		
3 Verlichting	C	C	C	C	Minimum 300 LUX	
	658	596	658	569		
4 Vloer	B	B	B	B	Ondergrond	
5 Lijnen	C	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6 Palen/net	B	B	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7 Platform Sch.	B	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8 Kleedk.Spelers	A	A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo
9 Kleedk.Sch.	A	A	A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo
10 E.H.B.O.	B	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal
11 Verwarming	A	A	A	A	Minimum 16°C	
12 Opwarming	C	C	C	C	Opwarmingsruimte	



Obstakels

- * Verwarming in de hoek op 2,40 meter hoogte
- * Basketringen tegen de muur op 1,9 meter hoog en 50 cm. van de muur
- *
- *

Scheidsrechter

nummer	
aantal	2
opp.	1,8 x 3,9 = 7,02
kleerh.	8
douche	OK
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	
aantal	4
opp.	4,5 x 5,4 = 24,3
kleerh.	>50
douche	5
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

1	600	670	780	640	600	658
2	530	590	650	480	730	596
3	610	680	600	720	680	658
4	580	540	630	590	505	569
5						

afstand palen

780	x	624	0,9	0,9
730	x	584	0,96	0,96
720	x	576	0,9	0,9
630	x	504	0,9	0,9

- bescherming palen
- netten en antennes
- nethoogtemeter
- markeerderstafel
- stoelen wisselerspelers
- ruimte voor administratie

- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK

scorebord

hand digi

- EHBO lokaal
- verbanddoos
- defibrillator

- OK
- OK
- OK

inkom

lichtinval

OK via koepel zijkant