



Homologatie provinciale competitie		Tot eind seizoen	2024 - '25
	Sporthal:	T 02 a	
	Stedelijke Sporthal		
Adres:	Industrielaan 2	8820 Torhout	

Wedstrijdomgeving terrein

3

4



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
	Homologatienorm terrein : 1								
T01 a-2	Homologatienorm terrein : 2								
T01 a-3	Homologatienorm terrein : 3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
T01 a-4	Homologatienorm terrein : 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

- * OPSLAGZONE: op 3,5 meter van achterlijn (alle kanten)
- * SPELERSBANKEN: op terrein 3 op 4 meter van de zijlijn
- * TOESCHOUWERS: op terrein 3 op 6 meter van de zijlijn

Afmetingen						Zaaltype			
Lengte:	50	m	Breedte:	27,8	m	Oppervl.	1390	m ²	3
Code	T2	T3	T4	Omschrijving homologatiecodes			Opmerking		
1	Vrije zone	D	C	D	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn				
		3,5	3	3,5	2				
2	Hoogte	B	B	B	Minimum 6,50 m				
		7,2	7,2	7,2		maximum 7,45 m			
3	Verlichting	D	C	D	Minimum 400 LUX				
		422	630	380					
4	Vloer	A	A	A	Ondergrond				
5	Lijnen	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur				
6	Palen/net	B	B	B	Vaste palen van max. 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten				
7	Platform Sch.	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten				
8	Kleedk.Spelers	A	A	A	Kleedkamers met douches				
9	Kleedk.Sch.	A	A	A	Kleedkamers met douche				
					met lavabo				
10	E.H.B.O.	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos				
					E.H.B.O. lokaal				
11	Verwarming	A	A	A	Minimum 16°C				
12	Opwarming	B	B	B	Opwarmingsruimte				