




Sporthal: T 02 b

Stedelijke Sporthal

Adres: Industrielaan 2 8820 Torhout

Wedstrijdomgeving terrein

3



CODE	Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
	Homologatienorm terrein : 1							
T01 b-2	Homologatienorm terrein : 2							
T01 b-3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
T01 b-4	Homologatienorm terrein : 4							
	Homologatienorm terrein : 5							

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier  
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)


\* SPELERSBANKEN: op 4,5 meter van de zijlijn  
\* TOESCHOUWERS: op 7 meter van de zijlijn

Afmetingen

Zaaltype

Lengte:	40,2 m	Breedte:	32 m	Oppervl.	1286,4 m <sup>2</sup>	Zaaltype	3
---------	--------	----------	------	----------	-----------------------	----------	---

Code	T2	T3	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1	E	B	D	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
		7	3		
2	B	B	B	Minimum 6,50 m	maximum 8,9 m
	7	7	7		
3	C	C	C	Minimum 300 LUX	
	508	507	510		
4	A	A	A	Ondergrond	
5	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6	B	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8	A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo
9	A	A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo
10	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal
11	A	A	A	Minimum 16°C	
12	B	B	B	Opwarmingsruimte	



Obstakels

- \* Controle in zaal A
- \* Kleedkamers scheidsrechters via zaal A
- \*
- \*

Scheidsrechter

nummer	
aantal	1
opp.	3,2 x 5,2 = 16,64
kleerh.	30
douche	1
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	
aantal	4
opp.	5 x 7,9 = 39,5
kleerh.	30
douche	6
toilet	1
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

1					
2	560	500	480	500	500
3	500	460	515	540	520
4	460	560	480	510	540
5					

afstand palen

560	x	448	0,9	0,9
540	x	432	0,9	0,9
560	x	448	0,9	0,9

- bescherming palen  OK
- netten en antennes  OK
- nethoogtemeter  OK
- markeerderstafel  OK
- stoelen wisselers  OK
- ruimte voor administratie  OK

scorebord  hand  digi

- EHBO lokaal  OK
- verbanddoos  OK
- defibrillator  OK

lichtinval  via