


	Sporthal: Z 04	
	Gemeentelijke Sporthal	
	Adres:	Nieuwe Steenweg 37 8377 Zuienkerke

Wedstrijdomgeving terrein 1



CODE												JEUGD
Z04 -1	Homologatienorm terrein :	1										OK
	Homologatienorm terrein :	2										
	Homologatienorm terrein :	3										
	Homologatienorm terrein :	4										
	Homologatienorm terrein :	5										

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'


Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

* Dubbele verlichting aan	* Spelersbanken in berging
---------------------------	----------------------------

Afmetingen						Zaaltype				
Lengte:	20	m	Breedte:	11	m	Oppervl.	220	m ²	Zaaltype	8

Code	Tl	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1	Vrije zone	F	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn
	1		
2	Hoogte	D	Minimum 6,50 m
	6,4		maximum 7,82
3	Verlichting	E	Minimum 300 LUX
	372		
4	Vloer	B	Ondergrond
5	Lijnen	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur
6	Palen/net	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten
7	Platform Sch.	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten
8	Kleedk.Spelers	B	Kleedkamers met douches
			met lavabo
9	Kleedk.Sch.	C	Kleedkamer met wasgelegenheid
			met toilet
10	EHBO	B	Aanwezigheid van verbanddoos
11	Verwarming	B	Minimum 10°C
12	Opw./Strafzone	B	Opwarmingszone

Referentie homologatiecode	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Minimale vereiste heren & dames promo 1	D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	B	B
Minimale vereiste code's heren promo 2 & 3 - dames promo 2	E	C	E	B	D	B	B	B	B	C	B	C
Minimale vereiste code's dames promo 3 & 4 -- jeugd U17 - U15	F	D	E	B	D	B	B	B	B	C	B	C



Obstakels

* Verwarming tussen zijlijn en muur op 6,4 meter hoogte

Scheidsrechter

nummer	
aantal	1
opp.	1 x 1,5 = 1,5
kleerh.	2
douche	
toilet	1
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	
aantal	2
opp.	2,4 x 4,3 = 10,32
kleerh.	15
douche	7 afzonderlijk
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	= 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	= 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

1	390	390	340	350	390	372	340 x 272
2							
3							
4							
5							

afstand palen

- bescherming palen
- netten en antennes
- nethoogtemeter
- markeerderstafel
- stoelen wisselerspelers
- ruimte voor administratie

OK
OK
OK
OK
OK

scorebord

hand	digi
------	------

wisselbordjes

OK

- EHBO lokaal
- verbanddoos
- defibrillator

OK

lichtinval

JA	via		cafetaria	zijkant
----	-----	--	-----------	---------