




Sporthal: Z 07 a
Gemeentelijke Sporthal

Adres: Kasteelstraat 76 8750 Zwevezele

Wedstrijdomgeving terrein

1



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
Z07 a-1	Homologatienorm terrein : 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Z07 a-2	Homologatienorm terrein : 2								
Z07 a-3	Homologatienorm terrein : 3								
Z07 a-4	Homologatienorm terrein : 4								
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

- * GORDIJN: verste vanaf de cafetaria dichtdoen
- * OPSLAGZONE: op 4 meter van achterlijn (kant cafetaria)

Afmetingen

Zaaltype

Lengte:	42 m	Breedte:	22 m	Oppervl.	924 m ²	Zaaltype	2
---------	------	----------	------	----------	--------------------	----------	---

Code	T1	T2	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1 Vrije zone	C	F	F	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
	4	3			
2 Hoogte	B	B	B	Minimum 6,50 m	maximum 8,3 m
	7	7	7		
3 Verlichting	D	D	D	Minimum 300 LUX	
	458	415	438		
4 Vloer	B	B	B	Ondergrond	
5 Lijnen	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6 Palen/net	B	B	B	Vaste palen van max. 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7 Platform Sch.	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8 Kleedk.Spelers	A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo en toilet
9 Kleedk.Sch.	A	A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo en toilet
10 E.H.B.O.	C	C	C	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal
11 Verwarming	A	A	A	Minimum 16°C	
12 Opwarming	C	C	C	Opwarmingsruimte	

Obstakels

- * Gordijn aan terrein 4 op 40 cm van muur
- * Basketring aan cafetaria op 8,5 meter hoogte
- * Basketring boven terrein 2 op 6 meter hoog
- * Basketringen tegen de muur op 2,7 meter hoog en 0,8 meter van de muur

Scheidsrechter

nummer	
aantal	2
opp.	2,9 x 3,4 = 9,86
kleerh.	4
douche	1
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	
aantal	5
opp.	3,6 x 5,6 = 20,16
kleerh.	>50
douche	6
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

1	460	440	520	420	450	458
	500	500		500	500	477
2	390	410	470	400	405	415
3	420	430	460	430	410	430
4	410	430	450	440	460	438
5						

afstand palen

520	x	416	0,9	0,9
470	x	376	0,9	0,9
460	x	368	0,9	0,9
460	x	368	0,9	0,9

- bescherming palen OK
- netten en antennes OK
- nethoogtemeter OK
- markeerderstafel OK
- stoelen wisselers OK
- ruimte voor administratie OK

scorebord hand digi

- EHBO lokaal OK
- verbanddoos OK
- defibrillator OK

lichtinval JA via cafetaria